

GEREKÇE

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nca, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması" hususunda çalışma başlatılmış; Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve TSE ile mutabakata varılarak Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

Yönetmelik Taslağında;

Farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren ve farklı meslek mensuplarınca kullanılan Yönetmeliği daha anlaşılır hâle getirmek üzere, Türkçe dil ve ifade birliği bakımından farklılıklara yol açabilecek hususların düzenlenmesi,

Bina kullanımlarının yeniden düzenlenmesi,

Yönetmelik hükümlerinin uygulama ve denetim sırasında kullanıcıya rehberlik edip kolaylık sağlaması bakımından, uygulama tablolarında değişiklik yapılması,

Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemelerin Türk Standartları Enstitüsü'nce hazırlanan standartlarla uyumlu hale getirilmesi,

Binalarda döşemeye kadar inen muhtelif balkonlarda yağmurlama sistemine alternatif çözüm olacağı ve yangın kesici görevi yapacağı da düşünülerek, bazı belediyelerden gelen istek doğrultusunda mimari düzenlemeler yapılması,

Kat alanları büyük olmayan yüksek binalarda merdiven kovanının yan yana düzenlenmesi alternatif kaçış olanağına ters düşeceğinden sorun yaratmakta, kaçış yolları girişlerinin birbirine alternatifi olması nedeniyle daha açık olarak belirtilmesi,

Otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmeleri için cephelerdeki %5 açıklığın sadece bir cephede sağlanması halinde yeterli hava sirkülasyonunun sağlanması,

Yangın sırasında kullanılmayacak kat asansörlerinde, duman sızdırmazlık (E) performans kriteri haricinde, diğer (I) ısı yalıtım ve (W) ısıtma kriterlerinin istenmesi gerekli görülmemekte, TS EN 81-58 standardında, asansör kat kapılarının yangına karşı dayanımı (E) sızdırmazlık sağlanmakta, asansörlerin kaçış yolu olarak kullanılmaması nedeniyle asansör kabinine Uluslararası uygulamalarda yer alan, uyarı niteliğinde pano konulması,

Toplanma amaçlı binalar ile ticaret amaçlı binalar, başlıklı maddelerde ifade edildiğinden, yağmurlama sisteminin uygulanacağı alanların anlaşılır şekilde tespit edilmesi,

LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında asgari emniyet mesafelerinin uygulanmasında, yönetmelik ve TSE standartları arasında uyumsuzluk bulunması, uygulayıcı belediyeler ve işletmelerin her iki düzenleme arasında tereddüde düşmeleri nedeniyle; yönetmelikte belirtilen asgari emniyet mesafelerine ait tabloların yürürlükten kaldırılması ve TSE standartlarına uygun düzenlenmesi,

Mevcut LPG ve Akaryakıt İstasyonlarının içinde ve çevresinde bulunan imar adalarında yapılan imar tadilatları ile işletmelerin değişik yollarla el değiştirmesi sonucunda, Medeni Kanun ve Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla düzenleme yapılması,

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında kalan seyyar yangın söndürme cihazları ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmesi,

Danıştay Kararında belirtilen Anayasadaki eşitlik ilkesine uyularak, deprem bölgelerinde bulunan bütün yapıların doğalgaz ana girişine deprem sensörüne bağlı selonoid konulması yönünde düzenleme yapılması,

hususları yeniden düzenlenmiştir.